




ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Shuttershofweg 1  
2990 Hingene*

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: *Moons Elektro*

Adres: *borghstraat 113*

INSTALLATEUR: *2990 Sint Anneland*

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: *15/03/2011* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:*

(AREI art. 276) (AREI art. 271) (AREI art. 270) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid:* Type der lokalen: *Woning +*

Begin werken: *Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83* AREI art.86 *Accumulatie*

Aansluiting: Spanning *3x230* V Bescherming van de aansluiting *40* A *Aut*

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type *ADJ*

Type van de aardelektrode: *lus - baren - pennen - horizontale geleider* Schema: *TT*

Aantal borden: *2*; Aantal eindstroombanen: *10*; RA: *7* Ohm; RI tot *10* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*\* Stroomleidingen: zie eendraadpleno's*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES: *zie verso*

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: *geen*

BUREAUX REGIONAUX REGIONALE KANTOREN

BUREAUX REGIONAUX REGIONALE KANTOREN		PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
ZIEGE BRUXELLES Bureau Brussel Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 Antwerpen Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail: dtv.brussel@bv-control.be		ZETEL ANTWERPEN Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 Antwerpen Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail: dtv.antwerpen@bv-control.be	
ZIEGE D'ANVERS Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 Antwerpen Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail: dtv.antwerpen@bv-control.be		gezien op	
BUREAUX REGIONAUX REGIONALE KANTOREN		de aangestelde van de stroomverdelers	
ZIEGE LIEGE Rue Julien d'Ardembourg 1 bus 2 Tel. 04 223 18 13 - Fax 04 223 07 26 E-mail: dtv.liege@bv-control.be		naam:	
ZIEGE WAT-VERBODEN Rue Julien d'Ardembourg 1 bus 2 Tel. 04 223 18 13 - Fax 04 223 07 26 E-mail: dtv.liege@bv-control.be		handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT *1* De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *15/03/2016* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

*1/3* De installatie is niet conform.  
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

*B. Jaspers*


De directeur,





ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Shuttershofweg 1  
2890 Hingene

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Marm Elektro

Adres: Broekstraat 113

INSTALLATEUR: 2890 Sint Amandus

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 11/03/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: wooning +  
Accumulatie

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type ADJ

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 7 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Stroommetingen: zie aandoordiening!

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**  
**BESLUIT** 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/03/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

B. KEERS

De directeur,



GEVONDJAN

diff. 0,3 A		
<b>A</b>	16 A	VERLICHTING GANG, DOORGANG, SLAAPK. 2+3, GARAGE
<b>B</b>	16 A	VERLICHTING INKOM, BOVEN
<b>C</b>	20 A	STOPC. INKOM, SLAAPK. 3
<b>D</b>	20 A	STOPC. GANG, DOORGANG, SLAAPK. 2
diff. 0,03 A		
<b>E</b>	16 A	VERLICHTING BADKAMER
<b>F</b>	20 A	STOPC. BADKAMER
<b>G</b>	20 A	STOPC. BADKAMER
<b>H</b>	20 A	STOPC. DOORGANG BOVEN, WC, LIVING
<b>I</b>	20 A	STOPC. KEUKEN
<b>J</b>	20 A	STOPC. LIVING, KEUKEN, SLAAPKAMER 1
<b>K</b>	20 A	STOPC. KEUKEN
<b>L</b>	20 A	STOPC. GARAGE, KEUKEN
<b>M</b>	20 A	STOPC. DOORGANG BOVEN
<b>N</b>	20 A	STOPC. LIVING
<b>O</b>	20 A	VENTILATOR ACCUMULATIEKACHEL (KEUKEN)
<b>Q</b>	2 A	PARLOFOON
diff. 0,3 A		
<b>R</b>	25 A	ACCUMULATIEKACHEL (KEUKEN)
<b>S</b>	20 A	BOILER BADKAMER

ELEKTRICITEITSWERKEN MOONS  
 FORSTRAAT 113  
 2000 SINT-AMANDS  
 e-mail: info@TELENET.BE  
 mobile: 0471 31 24 32  
 ☎ 0527 33 49 65 Fax: 052/554702